

## Klasyfikacja

Numer	20-004704-PR02 (NW-A01-02-pl-01)
Właściciel	ALIPLAST Sp. z o.o. ul. Wacława Moritza 3 20-276 Lublin Polska
Produkt	Okno rozwierano-uchylne
Oznaczenie	System: GENESIS 75
Szczegóły	Producent ALIPLAST Sp. z o.o., Lublin; Materiał Aluminium z przegrodą termiczną; Otwieranie Rozwierano-uchylne; Kierunek otwierania DIN prawe, do wewnątrz; Wymiary zewnętrzne (szer. x wys.) 1200 mm x 2440 mm

### Cechy szczególne

#### Wynik

Przepuszczalność powietrza wg EN 12207:2016-12



**Klasa 4**

Odporność na obciążenie wiatrem zgodnie z EN 12210:2016-03



**Klasa CE 2400**

Wodoszczelność zgodnie z EN 12208:1999-11



**Klasa E2400**

ift Rosenheim

22.12.2020



Thomas Krichbaumer  
Zastępca kierownika laboratorium  
badawczego  
Badanie elementów budowlanych



Daniel Gromotka, B.Eng.  
Badający inżynier  
Badanie elementów budowlanych

#### Podstawy \*)

EN 14351-1:2006+A2:2016-09

\*) i odpowiednie wersje narodowe  
(np. DIN EN)

Sprawozdanie z badań 20-  
004704-PR02 PB-A01-02-en-01

#### Rysunek/zdjęcie



#### Wskazówki dot. zastosowania

Niniejszy Raport może być użyty jako podstawa do przygotowania Deklaracji Własności Użytkowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 305/2011/EU (CPR). Otrzymane wyniki stosuje się bezpośrednio do określenia właściwości zgodnie z Załącznikiem E normy EN 14351-1.

#### Ważność

Bez ograniczeń czasowych.  
Podczas stosowania należy uwzględnić aktualność podstaw oraz zgodność produktu.

#### Wskazówki dot. publikacji

Obowiązuje "Instrukcja dot. korzystania z dokumentacji z badań ift".

#### Kontrola tożsamości



[www.ift-rosenheim.de/ift-geprueft](http://www.ift-rosenheim.de/ift-geprueft)  
ID: 4A6-36F33